


1. Modelová řada
Klimatizační jednotky **H + HL** dle TP12105
2. Jméno a adresa výrobce:
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika
3. Toto prohlášení vydal na vlastní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení:
Klimatizační jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu ve větracích, vytápěcích a klimatizačních zařízeních ve vnitřním prostředí bez nebezpečí výbuchu. Mohou být umístěny v normálním prostředí s teplotou okolí -30°C až + 40 °C. Jednotky se dále vyrábějí v modifikacích pro venkovní prostředí a v hygienickém provedení.
5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES - Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (strojní zařízení)
Nařízení provádějící směrnici 2009/125/ES (ekodesign výrobků):
Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (ekodesign elektromotorů)
Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 (ekodesign ventilátorů)
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 (ekodesign větracích jednotek)
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
ČSN EN ISO 11546-1:2010, ČSN EN ISO 11546-2:2010, ČSN 12 7001:1986, ČSN 12 7010:2014,
ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 13053+A1:2011, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN 1886:2008,
ČSN ISO 21940-11:2017, ČSN EN 305:1998, ČSN EN 306:1998, ČSN EN 307:1999, ČSN EN 308:1998,
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, ČSN EN 779:2012, ČSN EN ISO 8990:1998.
7. Na posouzení shody se podílela Autorizovaná osoba 211 (Notifikovaná osoba č. ES 1017) TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, která vydala na tento typ výrobku Stavebně technické osvědčení ev.č. 07.006.169 a Certifikát typu 08.327.343
8. Další informace:
Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. (stavební výrobky)

V Dobříši dne 6.11.2017



Ing. Jan Hřebec
jednatel C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.